RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - KNX - TERMOSTATO LL

Codice prodotto	BTILN4691KNX
Produttore	Bticino
Categoria	VENTILAZIONE QUADRO
Codice doganale	3841

DESCRIZIONE

Sonda di temperatura da incasso KNX - LivingLightSonda da incasso con display retroilluminato da 1,6 pollici con 4 pulsanti per le impostazioni.Utilizzato per gestire diversi tipi di sistemi di riscaldamento / raffrescamento (FCU, valvola riscaldamento / raffreddamento, ventilatore, carico elettrico,...) in combinazione con KNX e con controller HVAC dedicati art.002697 o 049041.Regolazione del valore della temperatura e / o la velocità della ventola sul FCU.Selezione del modo di funzionamento (comfort, protezione).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Installazione in serie civile, da completare con supporto e placca serie civile LivingLight.Dimensioni 2 moduli

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTILN4691KNX
Codice produttore	LN4691KNX
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543567975
Classe ETIM	EC000672
Versione ETIM	9
Electrocod	3841
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS CONTROLLO E GESTIONE COMFORT DOPPINO TWISTATO
Prezzo pubblico	310.37
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BUILDING CONTROL - KNX TERMO
Codice famiglia statistica	CIV.-127-164-442
Descrizione breve	Sonda di temperatura da incasso KNX - LivingLight
Descrizione estesa	Sonda di temperatura da incasso KNX - LivingLightSonda da incasso con display retroilluminato da 1,6 pollici con 4 pulsanti per le impostazioni.Utilizzato per gestire diversi tipi di sistemi di riscaldamento / raffrescamento (FCU, valvola riscaldamento / raffreddamento, ventilatore, carico elettrico,...) in combinazione con KNX e con controller HVAC dedicati art.002697 o 049041.Regolazione del valore della temperatura e / o la velocità della ventola sul FCU.Selezione del modo di funzionamento (comfort, protezione).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Installazione in serie civile, da completare con supporto e placca serie civile LivingLight.Dimensioni 2 moduli
Completezza BMEcat	93.52
Codice TARIC	3841
Peso	0 kg