Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - NEMO SX MEAS MOD+ROGO FLEXI CT 1600A 1MO

Codice prodotto	BTISXMR04
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

NEMO SX - Modulo di misura con rogowski apribili trifase + 3 bobine fino a 1600 A. Consumo: 0,418 W - 34,8 mA (12 V =).Misure effettuate e precisione- Corrente (precisione 1): fase: I1, I2, I3- Tensione (precisione 0,5): fase/fase: U12, U23, U31- fase/neutro: V1N, V2N, V3N- Frequenza (precisione 0,1)- Potenza: attiva totale istantanea, di fase (precisione1); reattiva totale istantanea, di fase (precisione 1); apparente totale istantanea, di fase (precisione 1);- Fattore di potenza (precisione 0,5)- Energia: energia attiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 1); energia reattiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 2).- Analisi armoniche tensioni/correnti: armoniche dispari fino alla 15th

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTISXMR04
Codice produttore	SXMR04
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8032826514760
Classe ETIM	EC001102
Versione ETIM	9
Electrocod	140
Descrizione Electrocod	INTERRUTTORI E ALTRI COMPONENTI MODULARI ALTRI COMPONENTI MODULARI ED ACCESSORI
Prezzo pubblico	547.55

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	MULTIFUNZIONE - SISTEMA NEMO SX
Codice famiglia statistica	IME-110-62-155
Descrizione breve	Modulo di misura con bobine Rogowski apribili
Descrizione estesa	NEMO SX - Modulo di misura con rogowski apribili trifase + 3 bobine fino a 1600 A. Consumo: 0,418 W - 34,8 mA (12 V =).Misure effettuate e precisione- Corrente (precisione 1): fase: I1, I2, I3- Tensione (precisione 0,5): fase/fase: U12, U23, U31- fase/neutro: V1N, V2N, V3N- Frequenza (precisione 0,1)- Potenza: attiva totale istantanea, di fase (precisione1); reattiva totale istantanea, di fase (precisione 1); apparente totale istantanea, di fase (precisione 1);- Fattore di potenza (precisione 0,5)- Energia: energia attiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 1); energia reattiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 2).- Analisi armoniche tensioni/correnti: armoniche dispari fino alla 15th
Completezza BMEcat	92.33
Codice TARIC	140
Peso	0 kg