# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza 2C UP bianco IP20 24m 92255

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BBH92255 |
| **Produttore** | B.E.G. Italia |
| **Categoria** | ACCESSORI B.E.G. ITALIA |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza con ampia area di rilevamento, Un canale per l\'attivazione delle luci, Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Per attivare un impulso di allarme si devono rilevare almeno 3 movimenti distribuiti in un periodo di tempo di 9 secondi, Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC), Commutazione zero crossing

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BBH |
| **Codice Metel** | BBH92255 |
| **Codice produttore** | 92255 |
| **Marca** | B.E.G. ITALIA SRL |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-07-20 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |
| **EAN** | 4007529922550 |
| **Classe ETIM** | EC000133 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 170.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 6 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 60 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Keyword** | Rilevatore di presenza |
| **Descrizione breve** | Rilevatore di presenza 2C UP bianco IP20 24m 92255 |
| **Descrizione estesa** | Rilevatore di presenza con ampia area di rilevamento, Un canale per l\'attivazione delle luci, Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Per attivare un impulso di allarme si devono rilevare almeno 3 movimenti distribuiti in un periodo di tempo di 9 secondi, Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC), Commutazione zero crossing |
| **Completezza BMEcat** | 93.49 |