RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Dispositivo Slave Magazzini con altezze elevate AP bianco IP54 30m 9.

Codice prodotto	BBH92265
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	ACCESSORI B.E.G. ITALIA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Dispositivo Slave speciale per grandi altezze, Per ampliamento dell\'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell\'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH92265
Codice produttore	92265
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529922659
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	115.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	60
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Dispositivo Slave | Rilevatore di mov. p. magazzini con grandi altezze
Descrizione breve	Dispositivo Slave Magazzini con altezze elevate AP bianco IP54 30m 9.
Descrizione estesa	Dispositivo Slave speciale per grandi altezze, Per ampliamento dell\'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell\'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.
Completezza BMEcat	90.08