RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Cdvi Italia - VIRP5024
Ferma porta elettromagnetico 50Kg da pavimento
Ref: F0520000007

Codice prodotto	CDVVIRP5024
Produttore	Cdvi Italia
Categoria	PROTEZIONE ELETTRICA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

VIRP5024
Ferma porta elettromagnetico 50Kg da pavimento
Ref: F0520000007
Fermaporta elettromagnetico da pavimento certificati resistenza al fuoco e CE
Questo ferma porta elettromagnetico mantiene le porte aperte e, in caso di allarme incendio, rilascia immediatamente per chiuderla. VIRP5024 è montato a pavimento e funziona a 24Vdc, per adattarsi alla maggior parte dei sistemi di allarme e antincendio. La forza di tenuta é di 50 kg fornita dal magnete è sufficiente per sostenere anche porte pesanti ed è certificata secondo la classificazione antincendio EN1634-2 per 60 minuti. Ogni unità include un pulsante di test per verificare in modo rapido e semplice il funzionamento di emergenza del magnete di sicurezza.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CDV
Codice Metel	CDVVIRP5024
Codice produttore	VIRP5024
Marca	CDVI ITALIA SRL
Stato prodotto	Nuovo prodotto
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-10
Data variazione	2026-06-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001769
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	169.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Keyword	ALLUMINIO | ELETTROMAGNETE | ELETTROMAGNETICO | FERMA PORTE | PAVIMENTO
Descrizione breve	VIRP5024 Ferma porta elettromagnetico 50Kg da pavimento Ref: F0520000007
Descrizione estesa	VIRP5024 Ferma porta elettromagnetico 50Kg da pavimento Ref: F0520000007 Fermaporta elettromagnetico da pavimento certificati resistenza al fuoco e CE Questo ferma porta elettromagnetico mantiene le porte aperte e, in caso di allarme incendio, rilascia immediatamente per chiuderla. VIRP5024 è montato a pavimento e funziona a 24Vdc, per adattarsi alla maggior parte dei sistemi di allarme e antincendio. La forza di tenuta é di 50 kg fornita dal magnete è sufficiente per sostenere anche porte pesanti ed è certificata secondo la classificazione antincendio EN1634-2 per 60 minuti. Ogni unità include un pulsante di test per verificare in modo rapido e semplice il funzionamento di emergenza del magnete di sicurezza.
Completezza BMEcat	57