# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Behr Bircher Cellpack Bbc Italia - Terminale term.int(3pz)CHESK-I/36KV630-1000

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | CEL369500 |
| **Produttore** | Behr Bircher Cellpack Bbc Italia |
| **Categoria** | Terminali ibridi, autorestringenti e sconnet.per cavi media tensione |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | CEL |
| **Codice Metel** | CEL369500 |
| **Codice produttore** | 369500 |
| **Marca** | Behr Bircher Cellpack BBC Italia srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-24 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 4010311180038 |
| **Classe ETIM** | EC003520 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 1714.76 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | A |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Terminali ibridi, autorestringenti e sconnet.per cavi media tensione |
| **Codice famiglia statistica** | TERMINALI MT |
| **Keyword** | Terminale interno \| Terminale \| Terminale unipolari |
| **Descrizione breve** | Terminale term.int(3pz)CHESK-I/36KV630-1000 |
| **Descrizione estesa** | Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio. |
| **Completezza BMEcat** | 89.2 |