RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Giunti in derivazione a T ad isolamento in gel per connessioni di cavi unipolari 95 - 240 mm2

Codice prodotto	ETLSH1435
Produttore	Etelec Italia
Categoria	SHARK
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLSH1435
Codice produttore	SH1435
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-08
Data variazione	2026-02-02
EAN	8033501680497
Classe ETIM	EC001170
Versione ETIM	8
Electrocod	2861
Descrizione Electrocod	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE ACCESSORI KIT
Prezzo pubblico	59.01
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SHARK
Codice famiglia statistica	GIC1
Keyword	Giunto in gel, preriempito, gel isolante, isolamento, connettere, Muffola, Joint, Empalme, Giunzione
Descrizione breve	Giunti in derivazione a T ad isolamento in gel per connessioni di cavi unipolari 95 - 240 mm2
Descrizione estesa	Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.
Completezza BMEcat	100