RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Giunto in linea termorestringente per cavi multipolari 10-16 mm2

Codice prodotto	ETLSJ5016
Produttore	Etelec Italia
Categoria	SEALJOINT
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Giunto SealJoint Fire termorestringente e resistente al fuoco per cavi unipolari di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Progettato per garantire un?eccellente continuita' elettrica e protezione delle connessioni in condizioni operative impegnative. Realizzato con materiali termorestringenti ad alta resistenza termica e meccanica, il giunto offre una barriera efficace contro umidita', abrasioni e agenti esterni, assicurando al contempo una significativa capacita' di autoestinguenza e ritardanza alla fiamma

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLSJ5016
Codice produttore	SJ5016
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-08
Data variazione	2026-02-02
EAN	8053323902263
Classe ETIM	EC001169
Versione ETIM	8
Electrocod	36G3
Descrizione Electrocod	MATERIALE DI CONSUMO GIUNTI TERMORESTRINGENTI
Prezzo pubblico	11.85
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SEALJOINT
Codice famiglia statistica	GIE1
Keyword	Giunto termorestringente, Giunzione, Muffola, Joint, Empalme, connessione, connettere, isolare
Descrizione breve	Giunto in linea termorestringente per cavi multipolari 10-16 mm2
Descrizione estesa	Giunto SealJoint Fire termorestringente e resistente al fuoco per cavi unipolari di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Progettato per garantire un?eccellente continuita' elettrica e protezione delle connessioni in condizioni operative impegnative. Realizzato con materiali termorestringenti ad alta resistenza termica e meccanica, il giunto offre una barriera efficace contro umidita', abrasioni e agenti esterni, assicurando al contempo una significativa capacita' di autoestinguenza e ritardanza alla fiamma
Completezza BMEcat	90